

PRÉFET DE LA DRÔME

Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
Auvergne - Rhône-Alpes

Unité inter-départementale
Drôme-Ardèche

COURRIER ARRIVÉ LE

08 OCT. 2019

Mairie de BEAUMONT-MONTEUX

Valence, le 07 OCT. 2019

Cellule 1 – Contrôles techniques et urbanisme

Affaire suivie par :

Christophe BOUILLLOUX – Chef de cellule.

Tél. : 04 75 82 76 22

Courriel : christophe.bouilloux@developpement-durable.gouv.fr

Stéphane MAILLET

Tél. : 04 75 82 76 22

Courriel : stephane-l.millet@developpement-durable.gouv.fr

20190923-LET-DAUR0398-

AvisPluArreteBeaumontMonteux-v01s.odt

Le chef de l'unité inter-départementale

à

Direction Départementale des Territoires de la Drôme

Service aménagement du territoire et risques

Pôle aménagement

4, place Laënnec – BP 1013

26015 VALENCE Cedex

OBJET : Consultation sur le projet de PLU arrêté de la commune de BEAUMONT-MONTEUX.

REFER : Courrier de la mairie en date du 31-07-2019.

Par courrier cité en référence, la commune de BEAUMONT-MONTEUX (26600) sollicite l'unité inter-départementale Drôme et Ardèche de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes sur son projet de PLU arrêté par délibération en date du 22-07-2019.

Pour les éléments qui nous concernent, les documents n'appellent pas d'observation de notre part, hormis en « Pièce n°5 – RÈGLEMENT / « Règles relatives aux risques » :

- L'avant denier tableau de la p.13, tableau relatif aux canalisations SPSE de transport d'hydrocarbure, indique que la canalisation dénommée « PL3 » est d'une pression de 157,1 bars,
Alors que l'arrêté préfectoral joint au dossier indique 57,1 bars.

Pour la directrice de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes,
Par délégation,

Le chef de l'unité inter-départementale Drôme-Ardèche,



Gilles GEFFRAYE

Copies :

1 – DREAL / Services CIDDAE, MAP et PRICAE. (par mél),

2 – Mairie de BEAUMONT-MONTEUX (1, place de la Mairie – 26600 BEAUMONT-MONTEUX),

3 – Subdivision 1 / urbanisme,

4 – Chrono urbanisme.